

中华人民共和国  
实行能源效率标识的产品目录（第六批）

序号	产品名称	适用范围	依据的能效标准	实施时间
1	电力变压器	适用于 GB 24790 的现行有效版本所规定的额定频率为 50 Hz、电压等级为 35 kV ~ 220 kV、额定容量为 3150 kV·A 及以上的三相油浸式电力变压器。 不适用于干式变压器、高阻抗变压器和充气式变压器。	GB 24790-2009 电力变压器能效限定值及能效等级	2010 年 11 月 1 日
2	通风机	适用于一般用途的离心式和轴流式通风机、工业蒸汽锅炉用离心引风机、电站锅炉离心送风机和引风机、电站轴流式通风机、空调离心式通风机。 不适用于射流式通风机、横流式通风机、屋顶风机等特殊结构和特殊用途的通风机。	GB 19761-2009 通风机能效限定值及能效等级	2010 年 11 月 1 日