

附件 2

民用核安全设备制造许可证

(国核安证字 Z (18) 33 号)

单位名称：河南森源电气股份有限公司

法定代表人：杨合岭

单位住所：河南省长葛市魏武路南段西侧

设备类别：成套开关设备和控制设备

核安全级别：1E 级

国家核安全局审查了河南森源电气股份有限公司提交的民用核安全设备制造许可证申请，认为河南森源电气股份有限公司在所申请的民用核安全设备制造方面具备了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准河南森源电气股份有限公司的申请，并颁发此证。

河南森源电气股份有限公司在民用核安全设备制造活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可证范围（见附表）规定的民用核安全设备制造活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

五、在制造活动开始前，完成有关的工艺评定和工艺试验项目。
许可证有效期至 2023 年 9 月 30 日。

附表

河南森源电气股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
成套开关设备和控制设备	交流中压开关柜	1E 级	额定电压：12kV 及以下； 额定电流：1600A 及以下； 额定短时耐受电流：50kA 及以下； 额定峰值耐受电流：150kA 及以下； 适用环境条件：安全壳外。	中压配电装置 (断路器柜)	根据目标产品要求或购买方提供的技术规格书要求，进行设备制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终合格产品及质量证明文件。	河南省长葛市魏武路南段西侧	无
	交流低压开关柜		额定电压：400V 及以下； 额定电流：1600A 及以下； 额定短时耐受电流：65kA 及以下； 适用环境条件：安全壳外。	低压配电装置			