

南通市国控污染源（气）自动监测数据日报表

企业名称	监控点名称	监测日期	流量	监测因子	浓度	单位	标准	备注
华能国际电力股份有限公司南通电厂	1#	2019-02-18	8633042.00	氮氧化物	33.97	MG/M3	100	
				二氧化硫	23.55	MG/M3	50	
				颗粒物	0.89	MG/M3	20	
华能国际电力股份有限公司南通电厂	2#	2019-02-18	21885380.00	氮氧化物	34.17	MG/M3	100	
				二氧化硫	24.14	MG/M3	50	
				颗粒物	1.34	MG/M3	20	
华能国际电力股份有限公司南通电厂	3#	2019-02-18	13209720.00	氮氧化物	31.05	MG/M3	100	
				二氧化硫	23.88	MG/M3	50	
				颗粒物	0.59	MG/M3	20	
华能国际电力股份有限公司南通电厂	4#	2019-02-18	--	氮氧化物	--	MG/M3	100	锅炉停运
				二氧化硫	--	MG/M3	50	
				颗粒物	--	MG/M3	20	
南通天生港发电有限公司	#1锅炉排口	2019-02-18	33249872.00	氮氧化物	33.46	MG/M3	100	
				二氧化硫	20.12	MG/M3	50	
				颗粒物	1.55	MG/M3	20	
南通天生港发电有限公司	#2锅炉排口	2019-02-18	--	氮氧化物	--	MG/M3	100	锅炉停运
				二氧化硫	--	MG/M3	50	
				颗粒物	--	MG/M3	20	
南通观音山环保热电有限公司	废气总排口	2019-02-18	--	氮氧化物	--	MG/M3	100	锅炉停运
				二氧化硫	--	MG/M3	50	
				颗粒物	--	MG/M3	20	