

基础信息

单位名称	深圳市华圣达拉链有限公司		
统一社会信用代码	91440300731100240C	组织机构代码	73110024-0
生产经营范围	拉链及辅料配件生产，普通货运，货物及技术进出口。		
法人代表	黄诗华	联系电话	0755-27400000
传真	0755-27405005	邮箱	txzy@hsdzipper.com
生产地址	中国广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区狮山工业区第四号		
主要产品	拉链	年产值	3亿人民币
员工人数	800人	占地面积	3.5万平方米

排污信息

污水排放信息

工业污水排放口	1个	工业污水排放口编号	440309-002-088-1
工业污水排放方式	不规律间歇排放，排放期间流量稳定		
工业污水排水去向	直接进入江河、湖、库等环境（茅州河，新坡头水）		
工业污水排放口坐标	东经 113°56'12" 北纬 22°46'18"		
核定排水总量	2.046万吨/年	核定COD排放量	2.2506吨/年
执行标准	纺织染整工业水污染物排放标准 GB 4287-2012 表2标准		
水污染物	执法限值 (mg/L)	平均排放浓度 (mg/L)	污染物排放量 (吨)
五日生化需氧量	20	13.8	0.185
色度	50	9.7	/
pH值	6-9	7.49	/
氨氮	10	5.76	0.0774
悬浮物	50	7.4	0.0994
化学需氧量	80	49.4	0.6634
全年污水排放总量	13429吨	超标排放情况	全年达标，无超标

废气排放信息

废气排放口	6个	排放方式	有组织，工作期间稳定排放
排放口编号	描述 (种类)	执行标准	
DA001	有机废气	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001	
DA002	有机废气	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001	
DA003	硫酸雾废气	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001	
DA004	生物质锅炉废气	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	
DA006	食堂油烟	饮食业油烟排放标准GB18483-2001	
DA007	天然气锅炉废气	锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014	
污染物	限值 (mg/Nm3)	平均排放浓度 (mg/Nm3)	超标情况
苯	12	N.D.	全年达标，无超标
甲苯	40	0.28	全年达标，无超标
二甲苯	70	0.14	全年达标，无超标
硫酸雾	35	0.2	全年达标，无超标
二氧化硫	50	7	全年达标，无超标
颗粒物	20	12	全年达标，无超标
氮氧化物	150	87	全年达标，无超标
林格曼黑度	1	0.5	全年达标，无超标
油烟	2.0	0.15	全年达标，无超标

污染防治设施建设和运行情况

污水防治设施

工业污水防治设施名称	污水处理站	设施编号	TW004
处理工艺	生化处理法	处理能力	400吨/天
2017年运维费用	80万人民币	2017年运行状况	稳定，无故障

废气防治设施

污染防治设施编号	处置污染物	防治工艺	处理能力
TA001	有机废气	喷淋	25000m3/h
TA002	有机废气	喷淋	25000m3/h
TA003	硫酸雾废气	喷淋	10000m3/h
TA004	锅炉废气	袋式除尘	16000m3/h
TA005	锅炉废气	袋式除尘	1400m3/h
TA006	食堂油烟	吸附	5000m3/h
2017年运维费用	60万人民币	2017年运行状况	稳定，无故障

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 (见附件)

环评报告表	有	报告表编号	A11250
环评批复	有	环评批复编号	深光环批[2011]200417号
排污许可证	有	许可证编号	440309-2015-000102

突发环境事件应急预案 (见附件)

突发环境事件应急预案	有	预案编号	HSD_HJ_001
------------	---	------	------------