

永昌县污水处理厂锅炉采购及配套设备项目

中标公告

甘肃新信工程咨询有限责任公司受永昌县污水处理厂的委托对永昌县污水处理厂锅炉采购及配套设备项目以公开招标形式进行采购，评标委员会于2018年11月02日确定中标结果，现将中标结果公布如下：

一、招标文件编号：JCZC2018GK-275

二、采购内容及预算金额：人民币捌拾捌万玖仟柒佰陆拾元整（¥889760.00）

三、成交结果内容：

采购项目	规格型号及技术参数	计量单位	数量	单价	合计报价
量子能锅炉	电源电压：380V；频度：50HZ；额定输入功率：120KW；制热量：264KW；外形尺寸：(mm)长*宽*高≥1775*880*1890；口径：65以上。 1、额定工作压力小于0.06MPa 2、出水温度能达90度。 3、检测报告热效率需在199%以上 4、安全可靠、无干烧、漏电危险。 5、加热方式采用水电分离间接的加热方式 6、内部容器采用SUS304不锈钢，内胆采用0cr18Ni9材质 7、控制系统自动化控制定时、定温、能够定时开关。 8、定时功能可实现：单次定时，日定时、周定时三种方式，由用户自定义方便机组管理， 9、定温功能能够根据不同时段不同温度，且不低于4个温度值 10、具有高温报警和断电功能及故障过载保护功能 11、机组控制系统预留网络接口能实现远程控制， 远程控制功能：预留远程控制接口具有改写功能。	台	2	339500	679000
水箱	容积2吨，304内胆，50mm聚氨酯发泡保温	吨	1	14000	14000
水处理设备	DN50 硅磷晶罐 POWER OHOS NIPHOS5000g	套	1	17000	17000

热泵循环泵	DN65 法兰铸钢材质	套	2	1100	2200
采暖循环泵	DN80 法兰铸钢材质	套	2	1700	3400
过滤器	DN80 法兰铸钢材质	套	1	1000	1000
止回阀	DN80 法兰铸钢材质	套	1	1200	1200
压差旁通阀	DN80 法兰铸钢材质	套	1	1500	1500
减震连接器	DN80 法兰铸钢材质	套	2	800	1600
蝶阀	DN80 法兰铸钢材质	套	2	700	1400
蝶阀	DN65 法兰铸钢材质	套	2	500	1000
自动排气阀	DN25 法兰铸钢材质	套	1	30	30
压力表	DN25	套	1	25	25
温度计	DN25	套	1	25	25
连接管道	DN65	套	20	15	300
配电柜	800*1000	个	1	23000	23000
配电柜	600*800	个	2	12000	24000
电缆	国际 50	米	100	150	15000
变压器	400	台	1	73000	73000
安装拆除费				15000	15000
安装调试费				5000	5000

四、采购公告日期：2018 年 10 月 09 日—2018 年 10 月 15 日

五、成交日期：2018 年 11 月 02 日

六、成交供应商名称、地址和成交金额

成交供应商：永昌县鸿创科技工贸有限公司

地址：金昌市永昌县城关镇御山庭院 B 区 10 号楼 202 商铺

成交金额：人民币捌拾柒万捌仟陆佰捌拾元整（878680.00 元）

七、公示期限：1 个工作日

八、提出异议的渠道和方式：书面提疑问至采购人或招标代理机构

九、评标委员会名单：蒋俊民、陶凯元、刘文智、吕志忠、杜延荣。

十、联系人、联系方式及地址

（一）监督机构：永昌县政府采购办公室

地址：永昌县东关大道城投写字楼

联系人：姚文月 联系电话：0935-7524993

（二）采购人：永昌污水处理厂

地址：永昌县东寨镇铧铧湾处

联系人：赵发强 联系电话：13739360896

（三）采购代理机构：甘肃新信工程咨询有限责任公司

地址：金昌市金川区昌文里 24 栋 105 号

联系人：史金平 联系电话：15593571777