

# 明康监狱警察伙房、罪犯伙房抽排系统清洗服务项目需求

一、项目名称：明康监狱罪犯伙房抽排系统清洗服务项目

二、项目内容：

1、项目清单

明康监狱罪犯伙房抽排系统清洗需求						
序号	清洗项目	数量	单位	单价 (元/	年清 理次 数 (次)	备注
1	大厨房不锈钢烟罩（含不锈 钢篦子排烟罩）	43.2	延长米		4	每个季度 清洗一次， 一年四次
2	小厨房不锈钢烟罩（含不锈 钢篦子排烟罩）	12	延长米		4	
3	大厨房 平行排烟管道	43.2	延长米		4	
4	小厨房 平行排烟管道	12	延长米		4	
5	大功率离心排风机	5	台		4	
6	油烟净化器	5	个		4	
7	天台出风口（排烟口）	5	个		4	
8	烟囱	5	个		4	
9	鲜风平行大专管道（厨 房外 管及风口）	43	延长米		4	

10	鲜风管道 斜管外管 (约)	12	延长米		4	每季度清洗一次,一年四次
11	鲜风系统吸风机	2	台		4	
12	鲜风进风口	2	个		4	

### 三、操作程序

#### 1、烟罩常规清洗

##### 1)、消除重污垢

①使用铲刀彻底清除附在烟罩内壁滤油篱（油网）灶台、烟道内壁等处的厚重污垢。

②使用钢丝棉配合除油剂进行彻底擦拭。

2)、毛巾擦拭干净。

3)、清洗灶台及地面。

#### 2、管道清洗

1)、使用高温高压枪和除油剂进行全面清洗。

2)、清洗完成后，将烟道复原并确保使用完好。

3)、清洗现场，清除所有施工遗留垃圾等杂物。

#### 3、风机过滤清洗

1)、卸除风机过滤网外层保护壳释放静电。

2)、使用铲刀彻底清除在风机内壁及风扇叶面等处的厚重污垢。

3)、使用高压水枪喷射加强力化油剂进行冲洗（注意冲洗时必须对电机进行防水保护）。

- 4)、风机过滤网恢复原状。
- 5)、试机检查运行状态是否良好。
- 6)、清洗现场，清除所有施工遗留垃圾等杂物。
- 7)、收整工具，验收合格后撤出现场。

#### **4、风机维修（此项为有偿服务，价格按实际市场行业标准为准）**

1)、在清洗过程中发现有零部件因年久未做维修已经损坏情况的，及时通知我方。

2)、如对已经损坏部件需乙方进行维修的，我方需积极配合提供原厂家资料（如有），施工方适当收取工时费；如需在市场上找相匹配之部件进行更换的，部件按市场价收费。

### **四、验收标准**

- 1、灶台、灶台墙身及抽油烟设备的所有铁皮表面无污渍、污垢；排水沟无污物。
- 2、油烟罩（道）内无污垢，烟罩清洗后可以正常使用，无异常，设备本身因使用年久未维修已坏除外。
- 3、表面干净，光亮，无污渍。
- 4、施工现场干净、整洁、无垃圾。

### **五、安全操作规范**

- 1、施工现场不得随意动用电闸、配电箱及电器设备，以免损坏设备或发生电器事故。

- 2、施工前要先由施工负责人检查煤气总阀是否关好，避免煤气泄漏，检查电器开关，插座等是否做好保护。
- 3、防止灶台因余热发生烫伤或滑倒摔伤，登高作业要有专人扶梯，梯子应加防滑措施以免摔伤。
- 4、检查罩内照明是否漏电，施工中一定要注意消防管及消防探头。
- 5、管道内施工不得少于两人，相互看护，以免发生危险。
- 6、上吊顶前先观察吊顶内的情况，在确认安全后方可施工。
- 7、清洗风机时，在风机开关处用警示牌告知，不得开启风机。
- 8、烟罩内的灯罩不得轻易拆卸，以免破碎或电线短路。
- 9、施工要注意消防喷洒头及报警开关等，避免一切事故的发生。
- 10、施工结束，要确保电器设备、照明设备运行正常。

## 明康监警察伙房抽排系统清洗需求

一、项目名称：明康监狱警察伙房抽排系统清服务项目

二、项目内容：

1、项目清单

### 明康监狱警察伙房抽排系统清洗报价单

项目名称	规格	单价/元	总价/元
横烟管	24 米		
烟罩	24 米		
灶面	24 米		
油烟挡板	24 米		
外墙管道	15 米		
风机	1 台		
净化器	1 台		
一楼风管开口及修复	15 个		
横烟管	14 米		
烟罩	14 米		
灶面	14 米		

油烟挡板	14 米		
合计			
备注：每季度清洗 1 次，一年 4 次			

具体根据现场清洗实际数为准，或双方协商决定。

### 三、工程服务范围

- 1、使用高压水枪、去油污清洁剂清洗油烟罩内外、挡油板；
- 2、铲刮厨房内的横烟管道油渍；
- 3、清洗炉灶挡板，铲刮炉头油渍；
- 4、使用高压水枪、去油污清洁剂清洗风机、净化器；
- 5、使用清洗剂将施工时掉落地面上的油渣清洗干净。

### 四、验收标准

- 1、灶台、灶台墙身及抽油烟设备的所有铁皮表面无污渍、污垢；排水沟无污物。
- 2、油烟罩（道）内无污垢，烟罩清洗后可以正常使用，无异常，设备本身因使用年久未维修已坏除外。
- 3、表面干净，光亮，无污渍。
- 4、施工现场干净、整洁、无垃圾。

### 五、安全操作规范

- 1、施工现场不得随意动用电闸、配电箱及电器设备，以免损坏设备或发生电器事故。

- 2、施工前要先由施工负责人检查煤气总阀是否关好，避免煤气泄漏，检查电器开关，插座等是否做好保护。
- 3、防止灶台因余热发生烫伤或滑倒摔伤，登高作业要有专人扶梯，梯子应加防滑措施以免摔伤。
- 4、检查罩内照明是否漏电，施工中一定要注意消防管及消防探头。
- 5、管道内施工不得少于两人，相互看护，以免发生危险。
- 6、上吊顶前先观察吊顶内的情况，在确认安全后方可施工。
- 7、清洗风机时，在风机开关处用警示牌告知，不得开启风机。
- 8、烟罩内的灯罩不得轻易拆卸，以免破碎或电线短路。
- 9、施工要注意消防喷洒头及报警开关等，避免一切事故的发生。
- 10、施工结束，要确保电器设备、照明设备运行正常。